


1. *Typ(y) výrobku* **RKM, RKTМ, RKKM, RKKTM**
Výrobek: Regulační klapka
2. *Výrobce:* MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika
IČO 26718405
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
4. *Předmět prohlášení* Regulační klapky typů RKM, RKTМ, RKKM, RKKTM **v nevýbušném provedení** dle MAN 009 a TPM 009/00, resp. 012/00, resp. 030/03, resp. 031/03. Regulační klapky jsou určeny k použití ve vzduchotechnických systémech vytápění, větrání a klimatizace v budovách k regulaci průtoku vzduchu jako škrticí prvek, resp. regulační klapky těsné mohou sloužit i uzavírání průtoku vzduchu mezi jednotlivými sekcemi vzduchotechnického potrubí.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními akty Unie:
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY **2014/34/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění.
6. Odkaz na příslušné harmonizované normy a technické normy, podle kterých byla shoda posouzena:
EN ISO/IEC 80079-36: 2016, EN ISO/IEC 80079-37: 2016.
7. FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Česká republika, provedl přezkoušení typu a vydal certifikát **FZTÚ 06 ATEX 0339X**, Dodatek č. 1 certifikátu FZTÚ 06 ATEX 0339X, Dodatek č. 2 certifikátu FZTÚ 06 ATEX 0339X, a **Dodatek č. 3** k certifikátu FZTÚ 06 ATEX 0339X ze dne 30. 09. 2020 **platný do 30. 09. 2025**.
8. Návod k použití: MAN 009. Elektrické zařízení instalované s regulační klapkou musí svým nevýbušným provedením odpovídat danému prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto prohlášení o shodě se netýká regulačních klapek RKM, RKTМ, RKKM, RKKTM v běžném provedení, tj. v provedení, které není nevýbušným provedením, tj. provedením určeným do prostředí s daným nebezpečím výbuchu za splnění daných podmínek.

V Hostomicích dne 30. 09. 2020



Mgr. Marcel Mandík
Statutární ředitel
MANDÍK, a.s.