

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>FDMQ 120</b>
2.	Produkt	Brandschutzklappen.
	Vorgesehener Verwendungszweck	In Verbindung mit Trennwänden zur Aufrechterhaltung von Brandabschnitten in Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallationen zu verwenden.
	Technische Dokumentation – Produkt-, Installations-, Wartungs- und Sicherheitsinformationen	<a href="#">TD 162/22</a>
3.	Hersteller	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Tschechische Republik ID-Nr. 26718405, tel. +420 311 706 706 <a href="mailto:mandik@mandik.cz">mandik@mandik.cz</a> , <a href="http://www.mandik.de">www.mandik.de</a>
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6.	Harmonisierte Norm	EN 15650:2010
	Notifizierte Stelle	Notifizierte Stelle Nr. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Ausgangsdokumente der notifizierten Stelle	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1391-CPR-2023/0087, Bericht zur Beurteilung der Leistung des Bauprodukts Nr. P-1391-CPR-2023/0087

7a.	<b>Erklärte Leistungen – Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit</b> Wesentliche Merkmale der harmonisierten Norm EN 15650:2010, Abs. 4.1.1	
	<i>Konstruktionsart und Einbauort der Klappe</i>	<i>Einbauart und Material</i>
		<i>Leistung – Feuerbeständigkeitsklasse</i>
Massivwände – Wandeinbau der Klappe – Wandstärke min. 100 mm	Gips oder Mörtel <sup>1)</sup> Flansch an Flansch – Gips oder Mörtel <sup>1)</sup>	EI 120 (v <sub>e</sub> i↔o) S <sup>3)</sup>
	Flansch an Flansch – Gips oder Mörtel <sup>1)</sup>	EI 120 (v <sub>e</sub> i↔o) S
	Weichschott <sup>1),2)</sup>	
Massivwände – Klappeneinbau entfernt von der Wand – Wandstärke min. 100 mm	Nachisolierung mit Mineralwolle – Weichschott – ISOVER ULTIMATE PROTECT <sup>1), 2)</sup>	EI 120 (v <sub>e</sub> i↔o) S
	Flamebar EN Fire Duct – Isolierung FPL 110	
Leichtbauwand – Wandeinbau der Klappe – Wandstärke min. 100 mm	Gips oder Mörtel <sup>1)</sup>	EI 120 (v <sub>e</sub> i↔o) S <sup>3)</sup>
	Flansch an Flansch – Gips oder Mörtel <sup>1)</sup>	EI 120 (v <sub>e</sub> i↔o) S
	Weichschott <sup>1),2)</sup>	
Leichtbauwand – Klappeneinbau entfernt von der Wand – Wandstärke min. 100 mm	Nachisolierung mit Mineralwolle – Weichschott – ISOVER ULTIMATE PROTECT <sup>1), 2)</sup>	EI 120 (v <sub>e</sub> i↔o) S
	Flamebar EN Fire Duct – Isolierung FPL 110	

(Tabelle fortlaufend)

<sup>1)</sup> Detaillierte Beschreibung des Einbaus - siehe [Technische Dokumentation](#).

<sup>2)</sup> Material der feuerfesten Platte und Spachtelmasse kann durch ein gleichwertiges und genehmigtes System ersetzt werden.

<sup>3)</sup> Getestet bei 500 Pa.

(fortlaufende Tabelle)

<i>Konstruktionsart und Einbauort der Klappe</i>	<i>Einbauart und Material</i>	<i>Leistung – Feuerbeständigkeitsklasse</i>
Massivdecke – Deckeneinbau – Deckenstärke min. 150 mm	Gips oder Mörtel <sup>1)</sup>	EI 120 (h <sub>o</sub> i↔o) S <sup>3)</sup>
	Flansch an Flansch – Gips oder Mörtel <sup>1)</sup>	EI 120 (h <sub>o</sub> i↔o) S
Schachtwand – Wandeinbau der Klappe – Wandstärke min. 107 mm	Gips oder Mörtel <sup>1)</sup>	EI 120 (v <sub>e</sub> i↔o) S <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Detaillierte Beschreibung des Einbaus - siehe [Technische Dokumentation](#).

<sup>2)</sup> Material der feuerfesten Platte und Spachtelmasse kann durch ein gleichwertiges und genehmigtes System ersetzt werden.

<sup>3)</sup> Getestet bei 500 Pa.


<sup>4)</sup> Die Dämpferabmessungen bis zu 1500x650.

7b. Erklärte Leistungen – wesentliche Merkmale		
Wesentliche Merkmale	Anforderungen (Verordnung der harmonisierten Norm EN 15650:2010)	Leistung (Ebene oder Klasse) / Erfüllung der Anforderungen
Nennbedingungen de Aktivierung / Empfindlichkeit:	4.2.1.2	Erfüllt
– Ansprechtemperatur des Messfühlers	4.2.1.2.2	Erfüllt
– Belastbarkeit des Messfühlers	4.2.1.2.3	Erfüllt
Ansprechverzögerung: – Schließzeit	4.2.1.3	Erfüllt
Betriebssicherheit: – zyklische Prüfungen	4.3.1, a)	50 Zyklen – Erfüllt
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung: – Ansprechen des Messfühlers auf Temperatur und Belastbarkeit	4.2.1.2.2 4.2.1.2.3	Erfüllt
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: – Prüfungen des Öffnungs- und Schließzyklus	4.3.3.2	Klappen mit Kontrollmechanismus - manueller Mandik M: NPD - Mandik MODULAR: C <sub>300</sub> - Belimo: C <sub>10.000</sub>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hostomice den 2024-01-31

  
Jan Mičan  
CEO, Ppa  
MANDÍK, a.s.

Erklärte Leistungen – weitere Merkmale		
Merkmale	Technische Norm	Leistung (Ebene oder Klasse) / Erfüllung der Anforderungen
Korrosionsschutz	DIN EN 15650:2010-09, 4.2.2 DIN EN 15650:2010-09, Anhang B	Erfüllt
Klappenblattdichtheit	DIN EN 1751:2014-06	Klasse 2
Gehäusedichtheit	DIN EN 1751:2014-06	Klasse C