

1. *Produkt:* Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlässe
Typ: **HEPAbox**

2. *Hersteller:* MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice
Tschechische Republik
IČO 26718405



4. *Verwendung des Produkts:*
Das Produkt ist ein ausgewiesenes Bauprodukt zur Verwendung als Teil eines Lüftungsgeräts mit Rohrleitungssystem.

3. *Erklärung:*
Der Hersteller bestätigt hiermit, dass das Produkt der angegebenen Art(en) durch ein internes Konformitätsbewertungsverfahren auf Konformität seiner Eigenschaften mit den Anforderungen der technischen Vorschriften bewertet wurde und erklärt, dass die Eigenschaften des Produkts die Anforderungen des Gesetzes Nr. 102/2001 § 3 Abs. 1 und 2 in der jeweils gültigen Fassung erfüllen. Das Produkt ist unter den Bedingungen der bestimmungsgemäßen Verwendung sicher. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass alle auf den Markt gebrachten Produkte der technischen Dokumentation und den grundlegenden Anforderungen entsprechen. Bei einer ohne Zustimmung des Herstellers vorgenommenen Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

6. *Technische Dokumentation und technische Normen und Vorschriften, nach denen die Konformität bewertet und die Erklärung ausgestellt wurde:*


TD 154/22
DIN 1946 Teil 4 (09-2018)
VDI 6022 Blatt 1 (1/2018), VDI 3803 Blatt 1 (05/2020)
ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019)
SWKI VA105-01 (08/2015), SWKI VA104-01 (01/2019)
DIN EN 1822-1 (10-2019), DIN EN ISO 14644-3 (06-2020), DIN EN 1751 (06-2014)
DIN EN ISO/IEC 17050-1 (08-2010), DIN EN ISO/IEC 1750-2 (01-2005).

7. *Bewertungen und Tests durch Dritte Seite durchgeführt:*

Das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, DE, führte die Konformitätsbewertung durch, gem. DIN 1946 Teil 4 (09-2018), VDI 6022 Blatt 1, (1/2018), VDI 3803 Blatt 1 (05/2020), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019), SWKI VA105-01 (08/2015) a SWKI VA104-01 (01/2019) und erstellte das Protokoll Nr. W-355575-22-Zd und das Zertifikat vom 28.4.2022.
Akkreditiertes Labor Nr. 1313 (CZ), führte Tests zur Abscheideleistung durch, gem. DIN EN ISO 14644-3 (06-2020) und erstellte einen Prüfbericht Nr. 22Z0931-Z0262-22.

8. *Technische Dokumentation, Installations- und Gebrauchsanweisung: TD 154/22.*

Hostomice, 2022-07-01


Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.