

GUTACHTEN

23.11.2023/AP+AJ

über die Ausführung und Eignung der Klima- und Lüftungsgeräte

Mandik a. s. / Hostomice / CZ mit dem österreichischen Vertriebspartner **G + P AIR SYSTEMS VertriebsgmbH - Wien** für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen zur Versorgung medizinisch genutzter Räume nach ÖNORM H 6020:2019, sowie der ÖNORM H 6021:2023 „Lüftungstechnische Anlagen – Reinhaltung und Reinigung“.

Die Auftraggeber:	Mandik, a.s. Dobrisška 550 267 24 Hostomice Tschechien	G + P AIR SYSTEMS VertriebsgmbH Grillgasse 46 1110 Wien Österreich
Funktion:	Hersteller	Vertriebspartner-Österreich

Auftrag: Überprüfung auf Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen (siehe oben) und Beurteilung hinsichtlich des Einsatzes der Klima- und Lüftungsgeräte zur Versorgung medizinisch genutzter Bereiche und Erstellung eines hygiene-technischen Gutachtens über die Geräte der Type/Baureihe: Mandík P, DYNAMIC, T2TB1.

Basis: Begutachtung der Geräteausführung und Bauteildetails am 23.11.2023 in der Fa. Mandik a.s., CZ-Hostomice; Geräte-, Bauteil-, Dichtstoffunterlagen und die Reinigungs- und Desinfektionsanweisung der Fa. Mandik; sowie die anzuwendenden Normen und Regeln der Technik.

Ergebnis: Die Lüftungs- und Klimageräte der Type/Baureihe: Mandík P, DYNAMIC, T2TB1 der Firma Mandik a.s./Hostomice/CZ, in Österreich vertrieben durch Firma G + P AIR SYSTEMS VertriebsgmbH/Wien, entsprechen den normativen Vorgaben und den Anforderungen die an Klima- und Lüftungsgeräte gestellt werden, um medizinisch genutzte Bereiche raumlufttechnisch zu versorgen.
Deshalb bestehen sowohl aus hygienischer als auch aus technischer Sicht keine Bedenken gegen den Einsatz der Klima- und Lüftungsgeräte zur raumlufttechnischen Versorgung von medizinisch genutzten Bereichen.

Für die Durchführung der technischen Kontrollen, der Ausfertigung, und den Inhalt des Teiles „Technik“ des Berichtes verantwortlich:

Für die Durchführung der hygienischen Kontrollen, der Ausfertigung, und den Inhalt des Teiles „Hygiene“ des Berichtes verantwortlich:



Ing. Jürgen Arzt

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger für Klima- und Lüftungstechnik



Andrea Percht MBA

Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte
Sachverständige für Hygiene

Gallspach, 12.03.2024

Die zur Beurteilung verwendeten Dokumente (Überprüfungsprotokoll v. 23.11.2023, angewandte Normen, Dokumentationen, Bestätigungen, und eine Fotodokumentation) liegen bei den Gutachtern auf.

Dieses Gutachten stellt eine Beurteilung der Geräteausführung und -eignung zum Zeitpunkt der Begutachtung und den zu diesem Zeitpunkt anzuwendenden Normen und Regeln der Technik dar. Bei grundsätzlichen Änderungen der Geräteausführung oder Gerätefunktion, den anzuwendenden Normen oder den Regeln der Technik, verliert dieses Gutachten seine Gültigkeit spätestens jedoch am 23.11.2028.